3020
3019/2
3019/1
3018
3022/1
Fürdő tér
lakóépület
lakóépület
lakóépület
7
(3021/8)
(3021/13)
közterület
telekhatár
meglévő fürdő parkoló
fürdő főbejárat
Biztonsági melegvíz távhővezeték a Fürdő kazánházából
2xØ90x8,2mm szigetelt KELIT PEx
Vonalvezetés/csőfektetés: fagyhatár alatt, a meglévő növényzethez igazodva, a parkoló sövénykerítése és a fasor között vezetve, a meglévő tűzcsaptól 1m-es bizt. távolságot tartva
Fürdő épület utcai homlokzatának meghosszabbított síkja
Elfolyó medencevíz-gyűjtő akna
Gépészetl akna az elfolyó medencevíz szivattyú részére, talajvíz elleni szigeteléssel, hőszlgetelt aknafedlappal ellátva
Mérete: 100x150cm
Szivattyú:
Grundfos TPE2 50-80N
U= 380V; f=50Hz
IP55
Méret: 280x316x489mm
DN50
Visszatérő vezeték 'HK4' jelű hőcserélőtől Ø75x6,8mm kPE
Szivattyúzott elfolyó medencevíz a szivattyúaknától Ø90x8,2mm szigetelt Kelit PEx 'HK4' jelű hőcserélőhöz
Folyadékhűtő vezetéke 2xØ125x11,4mm kPE
Csatlakozás a Szálló épületéhez ld. GFH-06 sz. terv szerint
3021/20
(3021/57)
Gárdonyi Géza utca országos közút
kerítés
19 m
4,5 m
Folyadékhűtő
Güntner GFHV FD 100.1OF/13A-60
Q= 154 kW
U= 380V; Imax= 5,63A; Pel= 7,63kW; f=50 Hz
Csőcsatl. mérete: Ø76,1x2mm
Hűtőközeg: EG-víz (30%)
Méret: 6990x1141x1438mm
Lp= 60 dB(A)
Erdő
Felszin alatti szikkasztó túlfolyóval: 20m³
erdős terület
kerékpárút/gyalogút csatlakozási helye
61,90
gazdasági út csatlakozási helye
9,24
terasz
sövény
+9,55
7,55
+11,10
+4,30
+2,90
+5,40
29,98
fürdőépület
12,25
zl.
13,00
főbejárat
-0,07
+10,30
átvezető nyaktag
42,48
csatlakozás a meglévő épülethez
31,44
gyógyfürdő
3021/54
késöbbi ütemben kivitelezett kerékpártároló
Felszin alatti szikkasztó túlfolyóval: 20m³
gyepesített terület
49,10
telekhatár
sorompó
(3021/55)
Kt.3
kerítés szervízút
kerítés
kerítés
Tűzcsap
fürdőépület
3 m
2 m
1
Kilépés az épületből
Épületen kívül 2xØ90x8,2mm szigetelt KELIT PEx
Épületben: Ø76,1x2mm Prestabo acél vezeték párazáró szigeteléssel
meglévő fürdőépület
melléképület
major
járda
(3021/8)
kerítés
telekhatár
H

Megjegyzés:

Az elfolyó medencevíz akna kialakítását lásd a kapcsolódó GFH-03 sz. terven
Az egyes gépészeti vezetékek fagyhatár alatt -0,8 ÷ 1m mélységben vezetendők.
A kivitelezés során a tervtől eltérni kizárólag a tervező jóváhagyásával lehet.

MUNKA MEGNEVEZÉSE:	AGÁRDI GYÓGY- és TERMÁLFÜRDŐ - APARTMANSZÁLLÓ 2484 Agárd, Gárdonyi Géza utca, Hrsz.: 3021/54			GEOCONCEPT 1033 Budapest, Vajda János utca 11. Tel.: +36 1 244 8020 e-mail: info@geoconcept.hu	
RAJZ NEVE:	Helyszínrajz Hőszivattyús fűtésrendszer - csővezetéki nyomvonalterv			LÉPTÉK: M1:1000	LAPMÉRET: A3
TERVEZŐK:	Korompay Sándor G-T-01-12673	Korompay Zoltán	TERVFAJTA: KIVITELI TERV	DÁTUM: 2017.07.21.	RAJZSZÁM: GFH-02
	Bréda Zsombor				